

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.  
Факс: (863) 244-27-85.

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Семикаракорскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Почтовый адрес: пр. Араканцева, 30, г. Семикаракорск, Ростовская область, 346630.  
Телефоны: (86356) 4-71-12, факс (86356) 4-71-12.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4-51/59-1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВА-  
ТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК"

\* (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение уведомления о проведении профилактического визита № 4-51/59 от  
13.03.2023 г., «21» марта 2023 г.

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростов-  
ской области лейтенантом внутренней службы Лаптевым Р.Ю.

органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий –  
Землякова Наталия Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности необходимо уст-  
ранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	- руководителем (заведующим) не определен порядок и сроки обучения работников МБДОУ Д/с «Тополек» мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806)	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	22.05.2023	
2.	- повторный противопожарный инструктаж не проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность в МБДОУ Д/с «Тополек»	п. 16 приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	22.05.2023	
3.	- на объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	22.05.2023	
4.	- на объекте защиты не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	22.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

---

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



---

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы  
Лаптев Р.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



---

(подпись)